



Administración Local

AYUNTAMIENTO DE ZÚJAR

Administración

Información Pública de Licencia de actividad sometida a trámite de calificación ambiental con evaluación ambiental simplificada a instancia de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U

Información Pública de Licencia de actividad sometida a trámite de calificación ambiental con evaluación ambiental simplificada a instancia de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U

ANUNCIO

SUMARIO

Información Pública de Licencia de actividad sometida a trámite de calificación ambiental con evaluación ambiental simplificada a instancia de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U

TEXTO

Habiéndose presentado solicitud de licencia con fecha 20/07/2021 y nº de registro de entrada 608 D. Daniel Jurado Raposo en representación de la Mercantil E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. por la cual solicitaba LICENCIA DE OBRAS PARA **REPARACION DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN (20kV) “BAZA-ZUJAR” SITUADA EN CERRO JABALCON, MONTE PÚBLICO GR-30048-AY. TM. DE ZÚJAR (GRANADA)**

Aportaba para ello memoria técnica de dicha actuación suscrita por el ingeniero Alejandro Rey-Stolle Degollada. Dicha memoria planteaba la restitución de la línea descrita mediante el desmontaje de 6 apoyos metálicos para su sustitución de otros 6 apoyos nuevos y restitución de línea aérea

En fecha 01/06/2022 nº registro 2022-E-RE-624 se presenta por la Mercantil E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. Documentación Técnica con la siguiente actuación propuesta:

- **520 m de nueva canalización subterránea** (2 tubos de 200 mm para la línea de MT que se proyecta y 2 T de 160 mm para futuras instalaciones de BT) desde el CD 53273 “TVE” hasta el CD 53264 “CONFEDERACIÓN”.
- Instalación de 520 m de nueva RSMT mediante tendido con conductor RH5Z1 18/30 K V 3 x 1x 240 K Al + H 16
- Cambio de celdas en el CD 53273 (prefabricado PFU-3). Retirando la celda de protección modular existente y colocando un conjunto de celdas 2L+P telemandables con corte en SF6.
- Retirada del seccionador S83609 existente en el apoyo junto al CD 53273, quedando la maniobra necesaria para la línea en las nuevas celdas a instalar.

- Instalación de conversión A/S en el PTI 53264 en el cual acaba el trazado de la RSMT objeto del proyecto.

Examinada la documentación que le acompaña en relación con la concesión de licencia de la siguiente actividad sometida al trámite de calificación ambiental con evaluación ambiental simplificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre y artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre , se procede a abrir periodo de información pública por el plazo de veinte días mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento , durante el cual el expediente estará disponible para su consulta en el Portal de Transparencia de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zújar apartado 7.2

Aquellas personas que pudieran tenerse como personas interesadas podrán comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.